


WYSOKOŚĆ 65 mm**MADE IN
POLAND****KOD ZAMÓWIENIA: VKN1-6,5/14/Lk (L/P)**

WYMIARY	JEDNOSTKA [mm]
Wysokość kanału (H)	65
Szerokość podstawy kanału (B)	140
Szerokość górna kanału (Bk)	174
Długość kanału (Lk)	950-2000
PRZYŁĄCZA	RODZAJ
Króćce przyłączeniowe	GW 1/2"
Strona podłączenia	Lewa (L) standard, Prawa (P) opcja
AKCESORIA DODATKOWE	RODZAJ
Kratka H=18 mm	zwijana / wzdłużna / modułowa
Obramowanie	L lub F



			VKN1-6,5/14/095			VKN1-6,5/14/110			VKN1-6,5/14/125			VKN1-6,5/14/145			VKN1-6,5/14/165			VKN1-6,5/14/180			VKN1-6,5/14/200		
			min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.
tz	tp	t	Q [W]			Q [W]			Q [W]			Q [W]			Q [W]			Q [W]			Q [W]		
75	65	20	99	447	767	116	525	900	149	673	1155	173	779	1337	198	894	1532	232	1050	1801	248	1120	1920
55	45	20	59	268	460	70	315	540	89	404	693	104	467	802	119	536	918	139	630	1080	148	672	1151
35	30	20	25	112	191	29	131	225	37	168	288	43	194	334	49	223	382	58	262	449	62	280	479
Moc akustyczna Lw dB(A)			26	27	31	26	27	33	26	26	31	26	28	36	29	30	34	29	30	35	29	29	34
Ciśnienie akustyczne Lp dB(A)			18	19	23	18	19	25	18	18	23	18	20	28	21	22	26	21	22	27	21	21	26
Strumień objętości powietrza m³/h			6	32	60	7	36	70	9	46	87	10	52	100	12	64	120	13	68	130	15	78	147
Wartość SFP Ws/m³			480	135	132	411	120	123	320	93	111	288	103	104	450	135	132	415	127	127	360	110	117
Pobór prądu A			0,03	0,05	0,09	0,03	0,05	0,10	0,03	0,05	0,11	0,03	0,06	0,12	0,06	0,10	0,18	0,06	0,10	0,19	0,06	0,10	0,20
Pobór mocy W			0,8	1,2	2,2	0,8	1,2	2,4	0,8	1,2	2,7	0,8	1,5	2,9	1,5	2,4	4,4	1,5	2,4	4,6	1,5	2,4	4,8
Max. prąd rozruchowy A			0,25			0,29			0,37			0,43			0,49			0,53			0,63		
Ilość wentylatorów			1			1			1			1			2			2			2		

- Normatywne moce cieplne [W] wg EN-16430 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu $\Theta_i = 20^\circ\text{C}$.
- Napięcie sterujące dla poszczególnych trybów pracy: Min – 2 V, Med – 4 V, Max – 6 V
- Tryb pracy wentylatora: Min, Med, Max przeznaczone do ciągłej pracy wykorzystywane do szybkiego dogrzewania pomieszczeń.